# COMUNE DI VALLO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
REGIONE PIEMONTE

## MESSA IN SICUREZZA PIAZZA DEI SINDACI – REALIZZAZIONE MURO CONTROTERRA

## PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
## DICHIARAZIONE DI FATTIBILITA' STRUTTURALE



*Comune di Vallo Torinese*

**Piazza dei Sindaci**


**PROGETTISTA:**

**SADO - associati**
Ingegneria e Architettura
P.IVA 09996730017

**Ing. Angelo SADO**

**Via Giacomo Bove n°14 - 10129 – Torino - ☎ 011/505997 🖷 011/505997 e-mail angelo.sado@fastwebnet.it**


DATA: Luglio 2019

# RELAZIONE SPECIALISTICA

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Dott. Ing. ANGELO SADO n. 6428 S

# DICHIARAZIONE DI FATTIBILITA' STRUTTURALE

Con riferimento ai lavori di: Messa in sicurezza Piazza dei Sindaci – Realizzazione muro controterra.

siti nel Comune di Vallo Torinese, Piazza dei Sindaci.

di proprietà Comune di Vallo Torinese, in qualità di committente, il sottoscritto Dott. Ing. Angelo Sado, con residenza di lavoro in Torino – Via Giacomo Bove, 14 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino col n°6428S, incaricato della valutazione di fattibilità strutturale delle opere in progetto:

**Dichiara**

- Che le opere in progetto, alla luce delle prescrizioni definite dalle Norme Tecniche Vigenti, sono riferibili a:
  - Nuova costruzione di muro contro-terra con tipologia strutturale in c.a. ai sensi del par. 4. delle NT;
  - Tipo di costruzione con struttura in c.a., vita nominale $V_N$ 50 anni e classe d'uso III ai sensi dei par. 2.4.1-2.4.2 delle NT;
  - ~~Intervento su costruzione esistente che prevede~~
  - Classificabile quale intervento di "nuova costruzione", ai sensi delle Norme Tecniche vigenti.
  - Sono state indagate le condizioni topografiche del sito ed è stata definita una categoria di sottosuolo corrispondente a C.

- Sulla base della documentazione disponibile e delle informazioni assunte il progetto architettonico, è fattibile dal punto di vista strutturale e sotto il profilo del rispetto delle norme tecniche in materia antisismica emanate ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del D.P.R. 380/2001, senza richiedere ulteriori modifiche o aggiustamenti che compromettano la conformità architettonica delle opere.

Vallo Torinese, lì Luglio 2019

Il Tecnico incaricato

